

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

PV 60178062 0003

Berichtsnummer Report No.:

IN24T79R 004

Genehmigungsinhaber License Holder:

Renew Photovoltaics Private Limited
Plot No-DTA-02-40 To 45, Phase-II,
Mahindra World City Tahsil- Sanganer
Jaipur 302037
India

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 2 factories on following pages

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: PV Module
Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Max. System Voltage: 1500 V DC
Technical Data:

Gültig bis: 2029-08-28
Date of expiry:

Gültig ab: 2025-10-06
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2025-10-06
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:



Dipl.-Ing. A. Cox

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 60178062 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

IN24T79R 004

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

As on sheet 0001 and 0002, additional:

Type with monocrystalline bifacial half-cut solar cells:

RPS2MH72BDxxx (with xxx = 535 - 610 in steps of 1, 144 cells)

xxx represents output power in Wp

Remarks:

Class II acc. to IEC 61140

Max. positive Design Load (downward): 3600 Pa

Max. negative Design Load (upward): 1600 Pa

with safety factor 1.5

Fire Class C per UL 61730 (per UL790 modified)

Conditions:

The product test is voluntarily according to technical regulations. Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 60178062 0003

Berichtsnummer *Report No.:*

IN24T79R 004

Produkt *Product:*

PV Module

Fertigungsstätten *Factories:*

- 1 Renew Photovoltaics Private Limited
Plot No-DTA-02-40 To 45, Phase-II,
Mahindra World City Tahsil- Sanganer
Jaipur 302037
India
- 2 Renew Photovoltaics Private Limited
Plot No. 232, TP-2/A
Dholera Special Investment Region
Dholera, Ahemdabad
Gujarat 382455
India

